

Nuclear

Dues incidències a la central Ascó I en tres dies

REDACCIÓ

ASCÓ

ANAV anuncia que ja ha corregit el problema que havia provocat la segona aturada

La central nuclear Ascó I ja opera amb normalitat després de corregir-se la causa del mal funcionament d'un equip, que va obligar dilluns a la nit a iniciar una parada no programada del reactor en aplicació de les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF) de la planta. Es tractava de la segona aturada no programada de la central en tres dies.

L'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), operadora de la planta, ha informat que va ini-

ciar dilluns la seqüència d'aturada per identificar la causa del comportament anòmal del seqüenciador de càrregues del tren A.

Durant la nit, segons han precisat, i durant el procés de baixada de potència, es va identificar i corregir la causa del funcionament incorrecte de l'equip, sense necessitat, finalment, de desacoblament de la xarxa elèctrica. ANAV assegura que la planta ja funciona amb «normalitat» i que arribarà al cent per cent de potència les pròximes hores.

Divendres al vespre, la mateixa unitat I de la central nuclear d'Ascó es va aturar per poder fer una revisió de la instrumentació d'una de les tres bombes del refrigerant del reactor.