

ASCÓ ■ ÉS LA QUARTA INCIDÈNCIA D'AQUESTES CARACTERÍSTIQUES EN ELS ÚLTIMS DOS ANYS A LA CENTRAL DE LA RIBERA D'EBRE

Una allau d'algues obliga a reduir un 65 per cent la potència d'Ascó I

El desembassament controlat d'Endesa programat per arrossegat les plantes aquàtiques va taponar el canal de refrigeració del complex i va obligar a disminuir la seva capacitat

A. C.

Una allau de plantes aquàtiques arrossegades pel desembassament controlat d'aigua del riu Ebre va taponar parcialment ahir al matí el canal de refrigeració del complex nuclear d'Ascó.

Aquest fet obligà els responsables de la central a reduir la potència de manera no programada més enllà d'un 20 per cent i a notificar la incidència al Consell de Seguretat Nuclear (CSN). La notificació va ser emesa a les 10.50 hores i, de fet, la reducció de la potència fou de fins al 65 per cent, s'assegurà.

El CSN va aclarir en una comunicat que amb l'entrada de les algues al canal es podia taponar parcialment el sistema d'aigua de circulació que refrigera el condensador del vapor de turbina. Amb l'objectiu de prevenir problemes causats per la menor refrigeració, l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV) va decidir reduir manualment la potència.

El titular de la planta informà que, un cop superada la creixuda, iniciaria la neteja del canal, pas previ a l'augment progressiu de la potència elèctrica del complex. El succés no va causar cap risc per als treballadors, població o medi ambient, i fou classificat com a nivell zero a l'escala de successos nuclears.

La d'ahir fou la quarta incidència idèntica que ha patit el complex nuclear en els últims dos anys. Al juliol de l'any passat, una avinguda inesperada d'algues provocà la reducció d'Ascó II en un 55 per cent. El 4 de desembre de 2010, un desembassament controlat d'Endesa com el d'ahir col·lapsà la captació d'aigua d'Ascó II, i el mateix succeí l'agost del mateix any.

Fins a 1.350 m³/s

Aquesta fou, sense dubte, la incidència més destacada de l'avinguda controlada d'aigua del sistema d'embassaments Mequinsena-Riba-roja-Flix, de fins a 1.350 m³/s. El pas de barca de Garcia, ahir al migdia, no havia patit danys, a diferència del 30 de maig de 2011 quan un desembassament similar expulsà l'enorme barcassa d'acer fora del riu.

L'avinguda controlada, en canvi, va poder arrossegar aigües amb gran quantitat d'algues, entre elles les algues que aquests últims dies ha tallat l'empresa adjudicatària del servei de neteja de l'Idce. El director de l'ens responsable del canal navegable, Jordi Borràs, aclarí que l'empresa Copisa ha estat segant l'acumulació d'algues entre Móra d'Ebre i el nucli urbà d'Ascó, raó per la qual no se li pot imputar l'allau d'algues que ha col·lapsat la captació de la nuclear.



Imatge de l'espectacular desembassament controlat ahir al migdia a la presa de Flix. FOTO: JOAN REVILLAS

NOU TRACTAMENT CONTRA LA PLAGA QUE HABITA A L'EBRE

'Les densitats de mosca negra són menors'

■ Un dia abans del desembassament controlat d'aigua al riu Ebre, els tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE) van dur a terme un nou tractament contra la mosca negra, amb l'objectiu d'aconseguir controlar al màxim la població de mosca negra.

El CODE va abocar uns 2.700 litres del producte biològic BTI (*Bacillus Thuringiensis*), als set punts del riu, des de Riba-roja fins a la desembocadura.

Abans del tractament, el resultat del qual es coneixerà avui, els tècnics van avaluar la presència de larves als macròfits, plantes aquàtiques on resideix la plaga. «Durants els mostreigs vam trobar densitats que no superaven les 30 larves de mosca negra per quilò de macròfit», explicà ahir el director tècnic del CODE, Raül Escosa. Aquests índexs són molt inferiors als mostreigs realitzats els primers anys d'aparició de la mosca negra a l'Ebre, a partir de

2005, quan se superaven les 1.000 larves per quilò de macròfit.

De fet, i a l'espera de l'eficàcia d'aquest últim tractament, Escosa es mostrà moderadament optimista davant la campanya actual tot constatant que l'eclosió de la plaga ha estat menor que en anys anteriors. Un dels factors claus d'aquest èxit hauria estat el fet d'avançar el calendari de tractaments al mes de gener. El proper tractament es realitzarà a mitjan mes de juliol. —A. C.